



**OMGEVINGSDIENST**

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

# **Omgevingsvergunning**

**Vodafone Libertel BV**

**Terrein Maximacentrale**

**IJsselmeerdijk 101 te Lelystad**

**Bouwen antennemast**



**Kenmerk aanvraag: 160106/DDE/kbe-001**

**Aanvrager:** Ericsson Network Services, namens Vodafone Libertel BV

**Adres:** IJsselmeerdijk 101 te Lelystad

**Onderwerp:** het bouwen van een antennemast ten behoeve van mobiele telecommunicatie

**Datum beschikking:** 7 januari 2016

## Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

### Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 14 december 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Ericsson Network Services, namens Vodafone Libertel BV. Het betreft een aanvraag voor het bouwen van een antennemast ten behoeve van mobiele telecommunicatie op het terrein van de Maximacentrale aan de IJsselmeerdijk 101 te Lelystad.

Concreet wordt gevraagd om een omgevingsvergunning als bedoeld in art 2.1 eerste lid onder a en c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening.

### Besluit

Gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 eerste lid onder a en c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besluit ik:

1. Aan Vodafone Libertel BV onder het stellen van voorschriften een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een antennemast ten behoeve van mobiele telecommunicatie op het terrein van de Maximacentrale, IJsselmeerdijk 101 te Lelystad;
2. Dat de volgende stukken deel uitmaken van de vergunning:
  - 1510965\_1414413009790\_VF8379\_Lelystad\_\_contactgegevens\_vodafone.pdf 27-10-2014
  - 1510965\_1414413060134\_VF8379\_Lelystad\_geo\_bodemonderzoek.pdf 27-10-2014
  - 1510965\_1414413082768\_VF8379\_Lelystad\_-\_kadasterbericht.pdf 27-10-2014
  - 1510965\_1414413102972\_VF8379\_Lelystad\_-\_kadasterkaart.pdf 27-10-2014
  - 1510965\_1414413124185\_VF8379\_Lelystad\_-\_mileukundig\_rapport.pdf 27-10-2014
  - 1510965\_1414413149982\_VF8379\_Lelystad\_-\_onderbouwing.pdf 27-10-2014
  - 1510965\_1414413172487\_VF8379\_Lelystad\_-\_tekeningenpakket-.pdf 27-10-2014
  - 1510965\_1421676353288\_VF8379\_Lelystad\_-\_aanvullende\_ber.pdf 19-01-2015
  - EC3 DBVA v3.04 DSVA 37.5 1300-2300 max. cap WGII-TC0 RC2 BWT Lelystad.pdf 22-05-2015
  - 1510965\_1436959084805\_O\_08379-A\_\_constructieberekening\_rev4.pdf 15-07-2015
  - 1510965\_1436959136119\_O\_08379-A\_-\_fundatietekening\_rev4.pdf 15-07-2015

3. Aan deze vergunning de voorschriften in Bijlage 1 te verbinden.

**Datum:** 07 JAN 2016

**Ondertekening**

Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland;



mr. drs. P.M.R. Schuurmans

Directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

## Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (reguliere procedure Wabo).

## Afschriften

Een afschrift van deze beschikking is verzonden aan:

- de aanvrager van de vergunning, Ericsson Network Services namens Vodafone Libertel BV;
- de inrichtinghouder GDF Suez energie N.V., gevestigd aan de Grote Voort 291, 8041 BL te Zwolle;
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad.

## Bezwaar en voorlopige voorziening

### Bezwaar

Tegen deze beschikking kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Beroep kan ingesteld worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

### Verzoek om voorlopige voorziening

Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken.

### Beschikking in werking

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de verzending of uitreiking ervan aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift of het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening, schort de werking van de beschikking niet op. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit wel geschorst.



## BIJLAGE 1 Voorschriften

- Voor de definitieve goedkeuring van de constructie dienen, tenminste drie weken voor de start van de bouwwerkzaamheden, via het omgevingsloket een aangepaste berekening/tekening van de beton- en paalconstructie te worden aangeleverd. Hierbij dient met onderstaande punten rekening te worden gehouden:
  1. De fundering dient te worden berekend op de horizontale kracht ( $H_d = 90,2$  kN) uit de windbelasting. Deze kracht zal grotendeels door de palen moeten worden opgenomen. Dit kan o.a. consequenties hebben voor de kopwapening in de paal (korflengte en verankering van de korf in de poer);
  2. De avegaarpalen worden over de gehele paallengte belast door een trekkracht van  $F_d = 128$  kN. Aangezien de wapening hier constructief noodzakelijk is mag hier volgens ons niet worden volstaan met het aanbrengen van een centrale trekstaaf en dient de constructie te worden gecontroleerd op de uitgangspunten zoals gesteld in NEN-EN-1992-1-1 (o.a. de hoofdstukken 9.8.5, 7.3 en 12), NEN-EN-1536 en de NVN 6724. Aangezien het aanbrengen van een doorgaande wapeningskorf bij avegaarpalen vaak moeilijk uitvoerbaar is, moet wellicht voor een ander in de grond gevormd paalsysteem worden gekozen;
  3. In de bovenste zones van de palen dient de wapening te worden gecontroleerd op een combinatie van buiging en trek.
- De bouwwerkzaamheden mogen pas worden gestart nadat Gedeputeerde Staten de voorgelegde berekening/tekening van de beton- en paalconstructie hebben goedgekeurd.
- De benodigde start-, tussen- en gereedmelding kunt u doen via het volgende webformulier: <http://www.lelystad.nl/startgereedmelding>.

## **Bijlage 2 Procedurele overwegingen**

### **Procedure**

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop is conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven in de Flevopost, editie Lelystad, in week 02 van 2016.

De aanvraag voor de activiteit bouwen en de activiteit handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening is getoetst aan artikel 2.10 en artikel 2.12 van de Wabo. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

### **Gegevens aanvrager**

Het betreft een verzoek van Ericsson Network Services, namens Vodafone Libertel BV gevestigd aan Avenue Ceramique 300, 6221KX te Maastricht.

### **Projectbeschrijving**

Het project betreft het bouwen van een antennemast ten behoeve van mobiele telecommunicatie aan de IJsselmeerdijk 101 te Lelystad, op het terrein van de Maximacentrale. De Maximacentrale wordt gedreven door GDF SUEZ Energie Nederland N.V..

### **Bevoegd gezag**

Tot de inrichting behoort een IPPC-installatie die valt onder categorie 1.1 van Onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht. Gelet op artikel 1.3 lid b en 3.3. lid 1 van het Bor zijn Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij is het bevoegd gezag er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in de beschikking alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, slopen, monumenten en brandveiligheid. Verder dient het bevoegd gezag ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

### **Ontvankelijkheid en opschorting procedure**

Artikel 2.8 Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden overlegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Mor. Na ontvangst van de aanvraag is deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. De aanvraag bevat voldoende informatie voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

### **Adviezen, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag voor advies aan de gemeente Lelystad gezonden.

Naar aanleiding hiervan hebben wij op 24 november 2015 advies ontvangen van de gemeente Lelystad (kenmerk advies: kon00567707.ewe). Dit advies is door ons in deze omgevingsvergunning overgenomen.



### **Bijlage 3 Overwegingen bouwen**

In artikel 2.10 van de Wabo is, voor zover van toepassing, bepaald dat de omgevingsvergunning voor de activiteit Bouwen alleen mag en moet worden geweigerd als:

- niet aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de bij of krachtens het Bouwbesluit gegeven voorschriften;
- niet aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften van de Bouwverordening;
- het bouwwerk in strijd is met het bestemmingsplan of de krachtens zodanig plan gestelde eisen;
- het bouwwerk naar ons oordeel niet voldoet aan redelijke eisen van welstand (artikel 12 van de Woningwet).

#### **Bouwbesluit**

Aannemelijk is gemaakt dat het bouwplan met nadere voorschriften voldoet aan de eisen en voorschriften van het Bouwbesluit 2012.

#### **Bouwverordening**

Aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk voldoet aan de Bouwverordening van de gemeente Lelystad.

#### **Bestemmingsplan**

- Het bouwwerk is strijdig met artikel 5 van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "1e partiële herziening Buitengebied 2009" omdat de hoogte van overige, andere bouwwerken maximaal 10 meter mogen bedragen.
- Volgens artikel 2.10, lid 2, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt de aanvraag mede aangemerkt als een aanvraag voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c. De omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen kan op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a sub 2, toch worden verleend.

#### **Welstand**

Het bouwplan is gesitueerd in een welstandsvrij gebied.

#### **Conclusie**

De ingediende aanvraag voldoet aan de hieraan gestelde wettelijke vereisten. Gelet op artikel 2.1, lid 1, onder a en c, en artikel 2.10 en artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan de vergunning worden verleend.