



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Flevoland voor het wijzigen van het besluit van 21 december 2015, met registratienummer 15566/HZ_WABO-26044 (herstelbesluit omgevingsvergunning voor de inrichting van Afvalzorg Deponie voor het veranderen van de afvalverwerkingsinrichting aan de Zeeasterweg 42 in Lelystad).



Kenmerk aanvraag: OLO nummer 1683121

Aanvrager: Afvalzorg Deponie B.V.

Adres: Zeeasterweg 42 Lelystad

Onderwerp: verplaatsen baggerdepots en bouwen en in werking hebben van een stortgasfakkel in compartiment A.

Datum: 22 mei 2015

1. Inleiding

Bij besluit van 21 december 2015, met registratienummer 15566/HZ_WABO-26044, is vergunning verleend op grond van de Wet milieubeheer en op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor een verandering van een vergunning op grond van de Wet milieubeheer voor de afvalbewerkingsinrichting gelegen aan de Zeeasterweg 42 te Lelystad. Deze inrichting, die ook een stortplaats bevat, is eigendom van Afvalzorg Deponie B.V. De vergunning heeft betrekking op het verplaatsen van een baggerdepot en het plaatsen en in gebruik hebben van een stortgasfakkel in compartiment A.

Tegen dit besluit is beroep aangetekend door omwonenden.

Bij tussenuitspraak van 26 april 2017, met zaaknummers UTR 16/876-T en 16/5588-T, heeft de Rechtbank Midden-Nederland geoordeeld dat een nieuw of aanvullend besluit dient te worden genomen met betrekking tot de vergunning voor de fakkelinstallatie voor wat betreft de activiteit milieu. De rechtbank heeft Gedeputeerde Staten in de gelegenheid gesteld om binnen zes weken na verzending van deze uitspraak de door de rechtbank geconstateerde gebreken te herstellen. Met onderhavig herstelbesluit wordt hieraan invulling gegeven.

In het nu opgestelde herstelbesluit is geregeld dat in punt 1 van het besluit van 21 december 2015 uitdrukkelijk is opgenomen dat de vergunning tevens ziet op het in gebruik hebben (milieu) van een fakkelinstallatie in compartiment A. In de overwegingen behorende bij dit herstelbesluit wordt aangegeven waarom de aangevraagde fakkelinstallatie in aanmerking komt voor een vergunning voor de activiteit milieu.

BESLUIT

Gelet op de tussenuitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 26 april 2017, zaaknummers UTR 16/876-T en 16/5588-T, besluit ik om mijn besluit van 21 december 2015 met kenmerk 15566/HZ_WABO-26044, als volgt te wijzigen: Onderdeel 1 van dit besluit wordt vervangen door:

1. Aan Afvalzorg Deponie B.V. de gevraagde omgevingsvergunning ex artikel 2.1. eerste lid, onder a en e, Wabo, voor het veranderen van haar omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor haar inrichting gelegen aan de Zeeasterweg 42 te Lelystad en heeft betrekking op het verplaatsen van baggerdepots van stortheuvel 4 naar compartiment B en het bouwen en in gebruik hebben van een fakkelinstallatie in compartiment A.

Lelystad, 22-5-2017

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze de directeur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en
Vechtstreek,
Namens deze,



ing.
Teamleider Vergunningen

Overwegingen milieu

Gebrek

In de tussenuitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 26 april 2017, met zaaknummers UTR 16/876-T en 16/5588-T, heeft de rechtbank geoordeeld dat in het oorspronkelijke besluit onvoldoende onderzoek is gedaan naar de vraag of de fakkelininstallatie voor wat betreft de activiteit milieu op de nieuwe locatie kan worden toegestaan. De rechtbank heeft ook geoordeeld dat in het oorspronkelijke besluit niet expliciet is beslist op de vraag of de aangevraagde fakkelininstallatie al dan niet in aanmerking komt voor een vergunning voor de activiteit milieu.

In het nu opgestelde herstelbesluit is geregeld dat in punt 1 van het besluit van 21 december 2015 uitdrukkelijk is opgenomen dat de vergunning tevens ziet op het in gebruik hebben (milieu) van een fakkelininstallatie in compartiment A. Hierna wordt een nadere onderbouwing gegeven waarom de fakkelininstallatie voor wat betreft de activiteit milieu op de nieuwe locatie (compartiment A) kan worden toegestaan.

Nadere onderbouwing

In de aanvraag voor het oorspronkelijke besluit van 21 december 2015 is opgenomen de verplaatsing van de fakkelininstallatie. In de aanvraag bij de projectomschrijving onder punt 2 is gesteld dat de aanvraag betrekking heeft op een bouwvergunning voor de stortgasfakkelininstallatie. In de aanvraag is echter vervolgens onder het onderdeel 'Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 melding)' ook de verplaatsing van de gasfakkel opgenomen. In de toelichting bij de aanvraag ('Bijlage 1, Toelichting aanvraag Zeeasterweg voor 1. Wijziging verplaatsen baggerspeciedepots en 2. Bouw gasfakkelininstallatie') is aangegeven dat de fakkel voldoet aan de NeR.

Toets beste beschikbare technieken

Het ontwerp van de installatie voldoet aan de eisen van de vergunning. De eisen van de vergunning voldoen nog steeds aan de eis van beste beschikbare technieken. De verplaatsing van de fakkel heeft daar geen effect op. In de overwegingen onderdeel milieu bij het oorspronkelijke besluit van 21 december 2015 is hierop nader ingegaan onder het kopje 'Lucht' en vervolgens 'Fakkelininstallatie'.

Toets geur

Een correct werkende gasfakkel voor de verbranding van stortgas veroorzaakt geen stankoverlast. Zonder de gasfakkel zou stortgas vrij in de lucht geëmitteerd kunnen worden. Dit is niet wenselijk.

Een correct werkende gasfakkel vormt geen geur bron van enige betekenis. In de geurmodellering voor de inrichting is de stortgasfakkel daarom niet als geurbron opgenomen. Bij het opstellen van de geurnorm in de oprichtingsvergunning is het plaatsen van een stortgasfakkel dan ook niet van invloed geweest.

De verplaatsing van de gasfakkel heeft geen effect op geur.

Toets geluid

De vergunde stortgasgasfakkel heeft geen significante invloed op de geluidsimmissie op de in de vergunning gestelde meetpunten. De berekende geluidimmissie op het beoordelingspunt bij Zeeasterweg 33 bedraagt slechts 12,8 dB(A). Op het punt bij Zeeasterweg 30 bedraagt de geluidsimmissie 10,6 dB(A). (Bron: het geluidsrapport van 6 juli 2010 van Caubergh-Huijgen dat is opgesteld in verband met het besluit van 15 mei 2012 tot wijziging van de vergunning voor de inrichting).

Ter plaatse van punten Natuurpark en woonwijk Zuiderveld is praktisch geen geluidimmissie te verwachten: de berekende bijdrage bedraagt er respectievelijk 2,6 dB(A) en 7,1 dB(A). (Bron: bijlage 5 bij het rapport van 5 juni 2001 van GrontmijVerkeer & Infrastructuur BV, dit rapport met bijlagen is als bijlage 35 opgenomen in de aanvraag voor de oprichtingsvergunning uit 2002).

De verplaatsing van de stortgasfakkel leidt tot een grotere afstand tot de meetpunten aan de Zeeasterweg. De afstand tot het meetpunt aan de Zeeasterweg 33 bedraagt in de vergunde situatie circa 700 meter en wordt circa 1000 meter.

De bronhoogte van de stortgasfakkel in het geluidsrapport is gesteld op 4 meter. De in de aanvraag voor het besluit van 21 december 2015 opgenomen beoogde bronhoogte van de stortgasfakkel bedraagt 7,3 meter. Dit leidt niet tot een toename van de geluidsbelasting op de beoordelingspunten omdat er in de vergunde situatie en in de beoogde situatie geen afscherming tussen de geluidsbron en de in de vergunning opgenomen meetpunten aanwezig is.

Met een verplaatsing van de stortgasfakkel wordt nog steeds voldaan aan de in de vergunning opgenomen geluidsnormen.

Geconcludeerd wordt dat de verplaatsing van de stortgasfakkel naar compartiment A milieuneutraal is en geen aanleiding geeft tot wijziging van de aan de vergunning verbonden voorschriften.